

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	工水（高德町）PIP 工事その 2
契約変更後の工事概要	
布設延長：工水管	φ 300-7.5m, φ 400-1.0m, φ 500-226.3m, φ 600-3.4m, φ 700-5.4m, SP700A-39.9m
配水管	φ 150-5.9m, φ 200-1.9m, φ 300-12.1m
撤去延長：工水管	φ 400-0.1m, φ 500-0.1m, φ 600-3.0m, 33” -8.8m
配水管	φ 150-13.1m, φ 200-11.1m, φ 300-25.9m
契約変更の理由	
1. 配管接続位置の変更	
当初予定していた新設配管（φ 500）と既設配管（33”, 36”）との接続位置において、新設配管が地下埋設物（NTT 配線ピット、ガス管）と干渉することが判明したため、接続位置の変更が必要となった。それに伴い、配管ルートを見直したことで、配管延長の増加と干渉回避のための曲管の増加により配管材料及び布設工が増工となる。	
2. 交通誘導員の増員、規制車の増車	
現場工事完成日の延期により、交通誘導警備員の増員及び規制車が増車となる。	