

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	東灘（魚崎南町８丁目他）配水管取替工事
契約変更後の概要	
布設延長：φ100 L=26.1m、φ150 L=336.1m、φ200 L=15.3m、 φ300 L=23.0m、φ400 L=325.8m、φ500 L=34.6、SPφ300 L=0.6m 撤去延長：φ100 L=24.4m、φ150 L=6.5m、φ200 L=361.7m φ300 L=12.4m、φ400 L=307.7m、φ600 L=28.3m	
契約変更の理由	
1. 配管延長の変更 管網再構築による配水管維持の為および本工事に伴う事前作業で発生した漏水に伴い 管材・管工・管本設工が増となる。	
2. ライナープレートの追加 φ300施工にあたり国道横断部の土被りが非常に深く既製品矢板施工が不可となりライナープレート の設置が必要となった。 これに伴いライナープレート・覆工板設置が追加となる。	
3. 交通誘導警備員について 当初、5人／日を配置する計画であったが、所轄警察との協議の結果、日配置人数を変更する必要が生 じた。これにより、交通誘導警備員が変更となる。(増)	
4. 夜間施工の追加 断水戸数が多数になるため配水管の連絡工事が夜間施工となった。 これにより管工・管本設工・付帯工が増となる。	