

# 契約変更理由書

神戸市

工 事 名	兵庫（東山菊水線）配水管取替工事
契約変更後の工事概要	
(管布設延長) φ 100-176.1m, φ 200-0.5m	
(管撤去延長) PE φ 50-10.8m, φ 100-9.8m, φ 200-151.8m	
契約変更の理由	
【材料・管工】 ・試掘により既設管との接続箇所や他の地下埋設物等を確認し、現場状況に合わせて配管を変更した。(増)	
【給水管付替工】 ・水道の開栓状況にあわせて、給水管の付け替え数を変更した。(減)	
【付帯工】 ・既設管との連絡位置が変更となり、階段部の取り壊し及び復旧が廃工となった。(減)	
【交通誘導警備員】 ・所轄警察署との協議により、交通誘導員配置を変更した。(減)	